

STAVOKOMPLET

odštěpný závod Vodovody a kanalizace

Informace pro odběratele o změně směrných čísel

Na základě vyhlášky č. 120/2011 Sb. novely vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích (ZVK) se snižují, s platností od 1. 1. 2012, směrná čísla roční potřeby vody.

SMĚRNÁ ČÍSLA ROČNÍ POTŘEBY VODY

I. BYTOVÝ FOND

byty

- | | |
|---|-------------------|
| 1. na jednoho obyvatele bytu s tekoucí studenou vodou mimo byt za rok | 15 m ³ |
| 2. na jednoho obyvatele bytu bez tekoucí teplé vody (teplé vody na kohoutku) za rok | 25 m ³ |
| 3. na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku) za rok | 35 m ³ |

Hodnota uvedená v položce č. 3 je součtem spotřeby studené a teplé vody.

Teplou vodou na kohoutku je teplá voda vytékající z výtoku ovládaného uzávěrem přímo do dřezu, umyvadla, vany, sprchy apod. Není rozhodující, zda je voda ohřívána elektrickým zásobníkem, průtokovým ohřevem, plynovým kotlem pro byt nebo dům, nebo je připravována centrálně pro celou obec nebo město; tedy ze zdroje mimo fakturační vodoměr studené vody v domě. V případech dodávky teplé vody ze zdroje mimo fakturační vodoměr studené vody lze při výpočtu použít hodnoty podle bytu bez tekoucí teplé vody.

rodinné domy

na jednoho obyvatele bytu v rodinném domu s (max. 3 byty - 3 rodiny) se připočítává 1 m³ na spotřebu spojenou s očištěnou okoli rodinného domu i s očištěnou osob při aktivitách v zahradě apod. Kropení zahrady a provoz bazénů je samostatnou položkou a nespadá pod bytový fond.

rekreační chaty (chalupy)

na jednoho obyvatele rekreační chaty (chalupy) se spotřeba vypočte jako u položek č. 1, 2 a 3 s přihlédnutím k době, po kterou je chata během roku využívána. Tento výpočet se v případě, že odběr pitné vody není měřen vodoměrem, uvede do smlouvy podle § 8 odst. 6 zákona.

snížení množství m³ odpadní vody pro stočné

nárok na snížení množství odpadní vody pro stočné podle § 19 odst. 7 zákona prokazuje odběratel technickým propočtem daným rozdílem odebrané, vodoměrem změřené pitné vody a množstvím stanoveného podle položek č. 1 a 2 v odběru pro bytový fond (je-li důvodem kropení) nebo množstvím stanoveným odborným výpočtem (je-li důvodem výroba balených

nápojů nebo jídel apod.). Pokud je snížení množství pro stočné přiznáno s podmínkou měření vody pro kropení (zvláštním vodoměrem), nebo v případě vlastního zdroje pitné vody (studna apod.) měření (zvláštním vodoměrem) množství pitné vody odebíraného pro bytový fond, je takto stanovované množství pro stočné přiznáno na celou dobu kdy měření probíhá, tedy i v případě, že snížené množství v některém z roků nedosáhne 30 m3 za rok.

II. VEŘEJNÉ BUDOVY, ŠKOLY

a) je uvedena základní potřeba vody - ostatní potřeba vody (zahrad, mytí aut apod.) se připočítá podle dalšího vybavení budov, které je uvedené samostatně se směrnými čísly;

b) v případě stravování pro konkrétní situaci se připočítají směrná čísla uvedená podle položek č. 18, 19 a 20;

c) ve veřejných budovách, kde jsou byty, se připočte roční směrné číslo podle vybavení bytu.

kancelářské budovy

(bez stravování)

na jednu osobu při průměru 250 pracovních dnů za rok

4. WC, umyvadla	8 m3
5. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda	14 m3
6. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování	18 m3

školy

(bez stravování)

na jednu osobu (žáka, učitele, pracovníka) při průměru 200 pracovních dnů za rok

7. WC, umyvadla	3 m3
8. WC a tekoucí teplá voda	5 m3

mateřské školy a jesle s celodenním provozem

(bez stravování)

na jednu osobu (učitele, pracovníka, dítě) při průměru 200 pracovních dnů za rok

9. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda	8 m3
10. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování	16 m3

III. HOTELY, UBYTOVNY, INTERNÁTY

(směrná čísla pouze pro ubytování)

na jedno lůžko za rok

hotely a penziony

11. většina pokojů má WC a koupelnu s tekoucí teplou vodou	45 m3
12. většina pokojů je bez koupelny (sprch), WC na chodbě	23 m3
13. restaurace v hotelu, penzionu podle položek č. 18, 19 a 20	
14. pro doplňující vybavení hotelů se přičítá:	
denní připouštění bazénu	10 m3
sauna, wellness	10 m3

V případě vlastní prádelny se použije směrné číslo pro prádelny.

internáty, učňovské domovy, studentské koleje, ubytovny

15. většina pokojů má WC a koupelnu s tekoucí teplou vodou	25 m3
16. v budovách, kde jsou koupelny (sprchy), WC na chodbě	15 m3
17. stravování podle položek č. 18, 19 a 20.	

stravování - kuchyně, jídelna (bezobslužné)

na 1 strážníka a 1 pracovníka na jednu směnu za rok

18. dovoz jídla, mytí nádobí, vybavení WC, umyvadla	3 m3
19. vaření jídla, mytí nádobí, vybavení WC, umyvadla	8 m3
20. bufet, občerstvení	1 m3

IV. ZDRAVOTNICKÁ A SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

Vybavení: WC, umyvadla a tekoucí teplá voda na 1 pracovníka v denním průměru za rok

zdravotnická střediska, ambulatoria, ordinace

21. na jednoho pracovníka 18 m3

lékárny, hygienicko-epidemiologické stanice

22. na jednoho pracovníka 18 m3

zubní střediska s celoročním provozem, ordinace

23. na jednoho pracovníka 20 m3

ošetřovaná osoba

24. na 1 vyšetřovanou osobu v denním průměru za rok 2 m3

rehabilitace, rehabilitační bazén, sauna

25. na jednotlivá rehabilitační zařízení se určí potřeba množství podle příslušné normy pro provoz využívaného zařízení

26. na jednoho pracovníka 18 m3
na jedno lůžko za rok

nemocnice

(včetně stravování, kuchyně, bez léčebných zařízení)

27. na jedno lůžko 50 m3

léčebny dlouhodobě nemocných, domovy důchodců

(včetně stravování, kuchyně, bez léčebných zařízení)

28. na jedno lůžko 45 m3

V. KULTURNÍ A OSVĚTOVÉ PODNIKY, SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

multikina, samostatná kina a divadla s celoročním provozem

(vybavení WC, umyvadla)

při plné obsazenosti za rok

29. na jedno sedadlo a jedno představení denně 1 m3

přednáškové síně, knihovny, čítárny, studovny a muzea

(vybavení WC, umyvadla)

na jednoho stálého pracovníka za rok

30. 14 m3

na jednoho návštěvníka v denním průměru za rok

31. na jednoho návštěvníka 2 m3

tělocvična, sportoviště, fitness centrum

(vybavení WC, umyvadla, možnost sprchování s teplou vodou)

na jednoho návštěvníka v denním průměru za rok

32. na jednoho návštěvníka 20 m3

na 1 hřiště za rok

33. kropení antukových hřišť krytých 230 m3

34. kropení antukových hřišť nekrytých 460 m3

na 100 m2 za provozní den

35. kropení travnatých hřišť 20 m3 za rok

36. golfové hřiště 18 ti jamkové se zavlažováním

greenu, odpališť a ferveje 22 500 m3

na 1 návštěvníka sportovní akce v denním průměru (365 dnů) za rok

37. WC, umyvadla 1 m3

Poznámka: v případě neprokázání počtu návštěvníků se jejich počet stanoví jako desetina kapacity zařízení pro návštěvníky - diváky.

zimní stadion

38. pro jednotlivá zařízení se určí potřeba množství vody podle příslušné normy nebo technického návodu pro provoz (tvorba a úprava ledové plochy, relaxační zařízení apod.)

VI. RESTAURACE, VINÁRNÍ

(vybavení WC, umyvadla, tekoucí teplá voda)

Restaurace, vinárny, kavárny

na jednoho pracovníka v jedné směně (365 dnů) za rok

(zahrnuje i zákazníky bez mytí skla)

39. pouze výčep	50 m3
40. výčep, podávání studených jídel	60 m3
41. výčep, podávání studených jídel a teplých jídel	80 m3

Vybavení na mytí skla:

(připočítává se k položkám č. 39, 40 a 41)

42. výčepní stolice s trvalým průtokem 3 l/min. za jednu směnu	450 m3
43. mytí skla bez trvalého průtoku nebo myčka skla za jednu směnu	60 m3

VII. PROVOZOVNY

na jednoho pracovníka v jedné směně za rok

provozovny místního významu, kde se vody neužívá k výrobě

44. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda	18 m3
45. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování	26 m3
46. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování v provozovnách s nečistým provozem nebo potřebou vyšší hygieny	30 m3

holičství a kadeřnictví

na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok (zahrnuje i zákazníky)

47. v pánské a dámské provozovně WC, umyvadla s teplou vodou	50 m3
--	-------

samostatné prádelny (zakázkové)

48. na 1 q vypraného prádla (tzv. technická voda)	1 m3
49. na jednoho zaměstnance v jedné směně podle položek č. 44, 45 a 46	

VIII. PRODEJNY

prodejny s čistým provozem, včetně obchodních domů, supermarketů

na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok

50. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda	18 m3
---------------------------------------	-------

prodejna ryb, drůbeže a zvěřiny

na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok

51. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda	20 m3
52. na 100 kg prodaných živých ryb (připočítává se k pol. č. 51) na 100 kg živých ryb	34 m3
53. prodej ryb v sádce na volném prostranství na 100 kg prodaných živých ryb	6 m3

potravinářské výroby místního významu

(např. řeznictví, výroba uzenin, salátů, pečiva apod. (WC, umyvadla)

na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok

54. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování	26 m3
---	-------

Poznámka: spotřeba vody k výrobě se vypočte podle technologie výroby a vybavení prodejny.

IX. HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA A DRŮBEŽ

hospodářská zvířata

na jeden kus v průměru za rok

55. dojnice včetně ošetřování mléka a oplachů	36 m3
56. býk	18 m3
57. tele, ovce, koza, vepř	6 m3
58. prasnice	8 m3
59. kůň	14 m3
60. pes - chovná stanice (pouze nad 2 kusy)	1 m3

drůbež

na 100 kusů v průměru za rok

61. slepice, perličky	11 m3
62. husy, kachny, krůty	36 m3

X. ZAHRADY

v průměru za rok

- | | |
|---|-------|
| 63. venkovní zahrady okrasné (trávníky, květiny) nebo osázené zeleninou na 100 m2 | 16 m3 |
|---|-------|
- Poznámka: neplatí pro výpočet snížení stočného podle § 19 odst. 9 zákona.
- | | |
|--|-------|
| 64. sady osázené ovoc. stromy nebo jinak využívané na 100 m2 | 3 m3 |
| 65. pro automatizované zalévání zahrad s pěstováním květin, zeleniny podle čidel na určení vlhkosti | 12 m3 |
| 66. průmyslové a skleníkové pěstování zeleniny, květin - pro jednotlivá zařízení (automatizované kropení) se určí potřeba množství podle příslušného technického návodu pro provoz využívaného objektu | |

XI. MYTÍ AUTOMOBILŮ

v průměru za rok

- | | |
|---|------|
| 67. osobní automobil užívaný pro domácnost (stříkání a umývání)
- předpokládá se mytí 10 x ročně | 1 m3 |
|---|------|

Poznámka: v odůvodněných případech může vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě jejich provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, výše uvedená směrná čísla roční potřeby v částech I. až XI. snížit."

Ing. Martin Aleš
vedoucí odštěpného závodu
vodovody a kanalizace