

Obecní úřad ČÍRKVICE občas Kufný Hora		Číslo dopisu
Došlo:	27-12-2016	<i>Proch</i>
Číslo:	900/2016	
Přílohy:		

Obec Čírkvice
Jiří Volenec
Čírkvice 6
285 33 Čírkvice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

6.12.2016

NAŠE ZNAČKA

1090519431

VYŘIZUJE / LINKA

Jitka Kalinová/800 850 860

MÍSTO ODESÍLÁNÍ / DNE

Kolín/19.12.2016

Vyjádření k předloženým dokumentům na akci: „Protipovodňová opatření obce Čírkvice“

ČEZ Distribuce, a.s. (dále ČDSO) nemá námitek k předloženým dokumentům na akci: „Protipovodňová opatření obce Čírkvice“, a následně k umístění bezdrátových hlásičů, jako varovného systému protipovodňové ochrany na podpěrných bodech (dále PB) vrchního vedení nízkého napětí v k.ú. Čírkvice, za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek.

- 1.) Technologie bezdrátových hlásičů nesmí omezovat přístup k energetickému zařízení z veřejného prostranství a nesmí zakrývat výstražné tabulky a značky ČDSO.
- 2.) Budou dodrženy vzdálenosti od vrchního vedení 1kV dle PNE 33 3302.
- 3.) Na jednom PB budou umístěny max. dva reproduktory, pokud budou na PB umístěny 3 reproduktory, je nutné zvolit variantu umístění reproduktorů na výložníky, tak aby umístěný výložník neomezoval přístup k energetickému zařízení z veřejného prostranství
- 4.) Je nutné přesně specifikovat umístění zařízení na PB v majetku ČDSO, včetně zákresu v katastrální mapě (umístění na parc.č. u čísla popisného, případně číslo PB pokud je známo)
- 5.) Před instalací bude uzavřena Smlouva o umístění zařízení (bezúplatná) s daným úřadem - vlastníkem bezdrátových hlásičů. Na každou obec a katastr bude uzavřena samostatná smlouva
- 6.) Souhlasíme s umístěním reproduktorů na PB v majetku ČDSO a konečnému uživateli provádět následnou péči a údržbu na instalovaném zařízení po dobu 5-ti let, pokud nedojde k nahrazení nadzemního vedení nízkého napětí v dané lokalitě za kabelové vedení nízkého napětí
- 7.) V případě rekonstrukce vrchního vedení a náhrady za kabelové vedení, odstraní majitel bezdrátových hlásičů toto zařízení bezodkladně na svůj náklad nebo odkoupí PB do svého majetku

Doklady z bodu č. 4 zašlete na adresu ČDSO k sepsání přílohy smlouvy.

Toto vyjádření se netýká připojení hlásičů na distribuční síť DSO.

V případě dotazů a upřesnění neváhejte kontaktovat technika Správy energetického majetku paní Jitku Kalinovou na telefonu 311 116 320 nebo emailu jitka.kalinova@cezdistribuce.cz

Potřebné formuláře jsou ke stažení na www.cezdistribuce.cz.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a.s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035 160

Jitka Kalinová
technik Správy energetického majetku vn, nn

ČEZ Distribuce, a.s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a.s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00